


SESI FM LAGES CORAL COBERTURA  
ESCALA 1:50



SESI FM LAGES CORAL SUBSOLO  
ESCALA 1:50

SIMBOLOGIA	
	—SENSOR DE PRESEÇA
	—INTERRUPTOR DIMER
	—INTERRUPTOR INTERMEDIÁRIO
	—INTERRUPTOR 3 SIMPLES
	—INTERRUPTOR SIMPLES
	—INTERRUPTOR DUPLO SIMPLES
	—INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES, UMA PARALELA
	—INTERRUPTOR PARALELO
	—INTERRUPTOR PARALELO 2 TECLAS
	—TOMADA ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA H=ver projeto preventivo
	—TOMADA P/ AR CONDICIONADO H=1,9m
	—TOMADA P/ CHUVEIRO
	—TOMADA TORNEIRA ELÉTRICA — h=1,10m DO PISO — MÉDIA
	—TOMADA COMPUTADOR — h=0,40m DO PISO — BAIXA
	—INTERRUPTOR PARALELO 3 TECLAS
	—TOMADA SIMPLES — h=0,40m DO PISO — BAIXA
	—TOMADA SIMPLES — h=1,10m DO PISO — MÉDIA
	—TOMADA SIMPLES — h=1,80m DO PISO — ALTA
	—PONTO DE ILUMINAÇÃO NA PAREDE TIPO ARANDELA — h=1,90m DO PISO
	—PONTO DE ILUMINAÇÃO NA PAREDE TIPO ARANDELA — INSTALAÇÃO EXTERNA h=1.80m
	—PONTO DE ILUMINAÇÃO NA CHURRASQUEIRA
	—CAIXA DE PASSAGEM
	—QUADRO DE PROTEÇÃO E DISTRIBUIÇÃO
	—CAIXA DE PASSAGEM DA ELÉTRICA NO PISO 65x41x80cm
	—QUADRO DE MEDIÇÃO
	—CAIXA DE INSPEÇÃO NO PISO — 30x30x40cm
	—TUBULAÇÃO DA ELÉTRICA NA LAJE OU PAREDE Ø3/4
	—TUBULAÇÃO DA ELÉTRICA NO PISO
	—MALHA ATERRAMENTO DE COBRE NO PISO
	—TUBULAÇÃO QUE SOBE
	—TUBULAÇÃO QUE DESCE
	—TUBULAÇÃO QUE SOBE E DESCE
	—CAIXA 4x4 — ALIMENTAÇÃO DO MOTOR DO PORTÃO — h=0,30m DO PISO
	—CAIXA DE PASSAGEM ELÉTRICA 4x4 — h=0,30m DO PISO
	—CAIXA DE PASSAGEM ELÉTRICA 4x2
	—BOTÃO DE CAMPAINHA
	—CIGARRA DE CAMPAINHA
	—PONTO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA TIPO REFLETOR
	—LUMINÁRIA DRN-03 2x26W EMBUTIR REF: LUMICENTER C/ VIDRO
	—PONTO DE LUZ NO TETO
	—HASTE TERRA COOPERWELD Ø5/8x2,40m
	—LUMINÁRIA FLUORESCENTE SOBREPÔR 2x28W MOD: CCN14 — LUMICENTER
	—LUMINÁRIA SOBREPÔR DAC06-2x26W — LUMICENTER
	—LUMINÁRIA FLUORESCENTE EMBUTIR 2x28W MOD: OE-572 — INTRAL
	—LUMINÁRIA FLUORESCENTE EMBUTIR 4x14W MOD: FHT01 — LUMINCENTER
	—LUMINÁRIA FLUORESCENTE EMBUTIR 2x28W MOD: FAA02 — LUMINCENTER
	—LUMINÁRIA FLUORESCENTE EMBUTIR 2x26W MOD: DRN03 — LUMINCENTER
	—PONTO PARA VENTO KIT
	—TOMADA SIMPLES — h=1,50m DO PISO
	—TOMADA SIMPLES — h=0,70m DO PISO
	—TOMADA PADRÃO INDUSTRIAL MONOFÁSICA 20A REF. STECK
	—TOMADA NO PISO
	—TOMADA SIMPLES EXISTENTE — h=0,30m DO PISO
	—TOMADA NO MÓVEL
	—CAIXA EXISTENTE NO PISO
	—TOMADA SIMPLES EXISTENTE — h=1,80m DO PISO
	—LUMINÁRIA CES02-P1250
	—ARANDELA EXTERNA INSTALAÇÃO SOBREPÔR



ENGENHARIA E PROJETOS  
ELÉTRICOS LTDA  
AV. CENTENÁRIO, 4525 — PD CORREA — CRICIÚMA/SC  
FONE/FAX: (48) 3437-0707  
padoin@padoin.eng.br  
www.padoinengenharia.com.br

PROPRIETÁRIO: FEDERAÇÃO DAS INDÚSTRIAS DE SANTA CATARINA — FIESC	
OBRA: REFORMA FARMÁCIA	LOCAL: AV. LUIZ DE CAMÕES CORAL—LAGES/SC
REFERÊNCIA: PLANTA BAIXA SUBSOLO PLANTA BAIXA COBERTURA SIMBOLOGIA	PROJETO: ELÉTRICO PRANCHAS: 02/03
PROJETO: EMERSON C. PADOIN ENGº ELÉTRICISTA — CREA 20.643-4	DESENHO: ENG. REGINALDO ESCALA: 1/50 DATA: DEZEMBRO DE 2017

PROJETO:	PROPRIETÁRIO:
----------	---------------