

PLANTA PCI
ESCALA 1:75

LEGENDA	
SÍMBOLO	DESCRIÇÃO
	EXTINTOR PQS 4kg, FIXADO NA PAREDE COM SINALIZAÇÃO DE PAREDE (VER DETALHE 01)
SAÍDA	PLAQUETA DE INDICAÇÃO DE SAÍDA LUMINOSA COM BATERIA INCORPORADA 15W/24VCC. 5 LÚMENS. AUTONOMIA DE 2 HORAS
100 LÚMENS	ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA DE SOBREPOR COM BATERIA INCORPORADA NÍVEL DE ILUMINAMENTO 3 LÚMENS

OBSERVAÇÕES

* OS CIRCUITOS DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA DEVERÃO SER INDEPENDENTES DOS DEMAIS CIRCUITOS DE ILUMINAÇÃO, SENDO EXECUTADOS EM CABO 2,5mm/750V EM PVC FLEXÍVEL E ANTI-CHAMA.
* CADA CIRCUITO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA DEVE ATENDER NO MÁXIMO 18 BLOCOS AUTÔNOMOS (9W-220V).
* O VALOR MÉDIO DO COEFICIENTE DE FRICÇÃO DO PISO A SER ASSENTADO NAS ROTAS DE FUGA, DEVERÁ SER IGUAL OU MAIOR QUE 0,4, "SATISFATÓRIO", PARA O ENSAIO ÚMIDO E SECO, CONFORME TABELA DO "TRANSPORT ROAD RESEARCH LABORATORY", E COM COEFICIENTE DE RESISTÊNCIA A ABRASÃO CLASSIFICADO COMO PEI-4 OU PEI-5, DE ACORDO COM A ISO-10545.
* SOMENTE SERÃO ACEITOS OS EXTINTORES MANUAIS OU SOBRE RODAS QUE POSSUIREM IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE E OS SELOS DE MARCA DE CONFORMIDADE EMITIDOS POR ÓRGÃOS OFICIAIS, SEJA DE VISTORIA OU DE INSPEÇÃO, RESPEITANDO AS DATAS DE VIGÊNCIA E DEVIDAMENTE LACRADOS.
* TODAS AS SAÍDAS DE EMERGÊNCIA DAS EDIFICAÇÕES SERÃO SINALIZADAS COM INDICAÇÃO CLARA DO SENTIDO DE SAÍDA.
* AS LETRAS E SETAS DE SINALIZAÇÃO DEVEM TER COR VERMELHA COM FUNDO BRANCO EM PLACAS DE ACRÍLICO OU MATERIAL SIMILAR NAS DIMENSÕES MÍNIMAS DE 25x16,5cm E LETRAS COM TRAÇO DE 1cm EM MOLDURA DE 4x9cm.

* IMAGENS MERAMENTE ILUSTRATIVAS

OBS.: POTÊNCIA DE 5 LÚMENS.
AUTONOMIA DE 2 HORAS

DETALHE SINALIZAÇÃO ABANDONO DE LOCAL
SEM ESCALA



QUANT.LÂMPADAS: 30 LEDS
WATTS: 2 W
VOLTAGEM: BIVOLT AUTOMÁTICO (127V e 220V)
AUTONOMIA: 8 HORAS COM INTENSIDADE BAIXA E 4 HORAS COM INTENSIDADE ALTA
COMPLEMENTO: DIMENSÕES 24x6,3x4,7cm
POTÊNCIA: 3 LÚMENS
ACENDIMENTO AUTOMÁTICO NA FALTA DE ENERGIA ELÉTRICA;
SINALIZAÇÃO DA FUNÇÃO "LIGADO" ATRAVÉS DE LED'S NO PAINEL FRONTAL;
SUPORTE DE PAREDE EM METAL RESISTENTE, DE FÁCIL INSTALAÇÃO;

DESCRIÇÃO TÉCNICA

LUZEMERG LED 30 LAMP BIV 4H/8H
LUZ EMERGÊNCIA LED 30 LÂMPADAS BIVOLT (AUTONOMIA DE 8 HORAS)

CORPO EM MATERIAL PLÁSTICO ABS DE ALTO IMPACTO COM LENTE DE ACRÍLICO;
LEDS PROTEGIDOS POR CAPA ACRÍLICA TRANSLÚCIDA;
POTÊNCIA DE 2 WATTS;
DUAS INTENSIDADES LUMINOSAS SELECIONADAS ATRAVÉS DE CHAVE COMUTADORA;
BATERIA SELADA 4 VOLTS – 1,5Ah;
PROTEÇÃO CONTRA SOBRECARGA E DESCARGAS EXCESSIVAS;
DISPONIBILIZA MONITORAMENTO DE RECARGA E DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO, PROLONGANDO A VIDA ÚTIL DA BATERIA;
TEMPO DE RECARGA DE 24 HORAS;
GARANTIA DE 6 MESES DESDE SEGIDO OS PROCEDIMENTOS DE USO COMO RECARGA CONFORME EMBALAGEM.



DETALHE 1
SEM ESCALA

OBSERVAÇÕES:

CONFERIR MEDIDAS NO LOCAL.

HISTÓRICO DE REVISÕES:

N°	DATA	ALTERAÇÕES	RESPONSÁVEL
01	ABR/2019	EMISSÃO INICIAL	PAULA

FIESC CIESC SESI SENAI IEL — SESI

TÍTULO
FARMA SESI JARAGUÁ DO SUL

CONTEÚDO
PLANTAS
DETALHES

ENDEREÇO
RUA JOAQUIM FRANCISCO DE PAULA, 535
JARAGUÁ DO SUL / SC
CEP 89.254-715

PROJETO
PREVENTIVO CONTRA INCÊNDIO

RESPONSÁVEL TÉCNICO
ENG. CIVIL JOSÉ LUIZ CUGIK
CREA SC 096919-4

PROPRIETÁRIO
SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA
DE SANTA CATARINA

ÁREAS	ESCALA	PRANCHA
SALA COMERCIAL: 140,73m²	INDICADA	

DESENHO	REVISÃO	DATA
PAULA BELLOC	R00	ABRIL/2019

01/01

ARQUIVO
N:\GENGE-TRABALHOS EM ANDAMENTO\SESI\JARAGUÁ DO SUL\846_FM511 - ÁGUA VERDE - MUDANÇA DE PONTO\PROJ EXEC\ENG-FIESCARQ_R01.dwg

É PROIBIDO A REPRODUÇÃO TOTAL OU PARCIAL DESTE PROJETO, SEM A AUTORIZAÇÃO DA EMPRESA PROJETISTA - LEI Nº9610 (19/02/1998) ARTIGO 7º - INCISO X

IMPRESSO EM 13/05/2019