

LEGENDA DOS PONTOS ELÉTRICOS

- TOMADA DE USO GERAL À 30cm DO PISO ACABADO. POTÊNCIA= 600 WATTS (QUANDO NÃO INDICADA EM PROJETO)
- TOMADA DE USO GERAL À 110cm DO PISO ACABADO. POTÊNCIA= 600 WATTS (QUANDO NÃO INDICADA EM PROJETO)
- TOMADA DE USO GERAL À 220cm DO PISO ACABADO. POTÊNCIA= 600 WATTS (QUANDO NÃO INDICADA EM PROJETO)
- TOMADA DE USO GERAL NO PISO H= 20cm. POTÊNCIA= 600 WATTS (QUANDO NÃO INDICADA EM PROJETO)
- TOMADA DE USO ESPECÍFICO NO PISO H= 20cm. POTÊNCIA INDICADA
- TOMADA DE USO ESPECÍFICO MÉDIA H=150cm. POTÊNCIA INDICADA
- TOMADA DE USO ESPECÍFICO ALTA H= 220cm. POTÊNCIA INDICADA – 7500 wats
- TOMADA STECK ESPECÍFICA NO PISO H= 20cm. POTÊNCIA INDICADA
- TOMADA STECK ESPECÍFICA MÉDIA H= 150cm. POTÊNCIA INDICADA
- TOMADA STECK ESPECÍFICA ALTA H= 220cm. POTÊNCIA INDICADA
- PONTO DE FORÇA DO EXAUSTOR.
- PONTO DE FORÇA EM CAIXA 4x4" PVC COM ESPELHO CEGO.
- PONTO DE TELEFONE.
- LUMINÁRIA EM LED COM LAMPADA T 5 OU T 8
- LUMINÁRIA TIPO CALHA COM PROTEÇÃO ANTE QUEDRA COM 4 LÂMPADAS EM LED

DET. TOMADA NO PISO





DETALHE DE INSTALAÇÃO DA TOMADA TRIFÁSICA (ENGATE RÁPIDO) UTILIZADA NOS EQUIPAMENTOS

HISTÓRICO DE REVISÕES:

Nº	DATA	ALTERAÇÕES	RESPONSÁVEL
00	SET/2019	EMISSÃO INICIAL	MARCOS

FIESC SENAI

COORDENADORIA DE ENGENHARIA

TÍTULO: SENAI - SESI CRICIÚMA/SC

CONTEÚDO: CANTINA - ITENS 4 e 5
PLANTA PONTOS EXAUSTÃO E GASES

ENDEREÇO: RUA GENERAL LAURO SODRÉ
BAIRRO COMERCIÁRIO
CRICIÚMA - SC

PROJETO: ARQUITETÔNICO

RESPONSÁVEL TÉCNICO: -
-

PROPRIETÁRIO: SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL DE SANTA CATARINA

ÁREAS: ÁREA EXISTENTE: 147,36m²
ÁREA AMPLIAÇÃO: 119,84m²
ÁREA FINAL: 267,20m²

ESCALA: INDICADA

PRANCHA: 08/08

DESENHO: MARCOS VIEIRA

REVISÃO: REV 00

DATA: SET/2019

ARQUIVO: N:\GENGE\TRABALHOS EM ANDAMENTO\SENAI\CRICIUMA\06A_AQUISIÇÃO ESPAÇO SENAI - SESI\00 CANTINA\06A_ARQ_R00.dwg

É PROIBIDO A REPRODUÇÃO TOTAL OU PARCIAL DESTE PROJETO, SEM A AUTORIZAÇÃO DA EMPRESA PROJETISTA - LEI Nº9610 (19/02/1998) ARTIGO 7º - INCISO X

IMPRESSO EM 04/09/2019