

**CE N° SESI/GEA 36753/19**

Florianópolis, 28 de maio de 2019.

Aos fornecedores licitantes,

**Assunto: ESCLARECIMENTO N° 02/2019**

Referência: CV n° 042/2019

Contratação, sob REGIME DE EMPREITADA GLOBAL, de empresa especializada no ramo de engenharia civil, para execução de serviços de material e mão de obra, para reforma e adequações de layout para novas instalações de farmácia do Sesi, localizada na Rua da Universidade n° 346, Loja 76, Bairro Pedra Branca, Palhoça/SC, conforme condições e exigências do Edital e seus anexos.

**PERGUNTA:**

Data: 22 de mai de 2019 11:58

Bom dia, referente à documentação do Convite n° 42/2019, nos surgiram as seguintes dúvidas:

- A iluminação dos ambientes se dará somente pelas luminárias já existentes no local, sendo feita somente a revisão das mesmas?
- Já existe a rede de esgoto de 100mm dentro do ambiente para a ligação dos vasos sanitários?
- Os circuitos elétricos serão instalados nos quadros existentes, sem a necessidade de instalação de novos quadros?
- Os disjuntores a serem instalados deverão ser somente os trifásicos?
- O cabeamento lógico de entrada, o rack do CPD, e equipamentos serão fornecidos pelo Sesi para ativação da rede de lógica?

**RESPOSTA:**

Abaixo transcrevo respostas da área técnica, referente seus questionamentos do CV 042/2019 – Sesi/SC:

*“- A iluminação dos ambientes se dará somente pelas luminárias já existentes no local, sendo feita somente a revisão das mesmas?”*

*Não, deverão ser consideradas novas luminárias.*

*- Já existe a rede de esgoto de 100mm dentro do ambiente para a ligação dos vasos sanitários?*

*Não, deverão ser consideradas novas instalações desta rede de esgoto.*

*- Os circuitos elétricos serão instalados nos quadros existentes, sem a necessidade de instalação de novos quadros?*

*De acordo com memorial descritivo deverão ser instalados novos quadros.*



- Os disjuntores a serem instalados deverão ser somente os trifásicos?  
A especificação dos disjuntores consta no item 16 do memorial descritivo do projeto elétrico.

- O cabeamento lógico de entrada, o rack do CPD, e equipamentos serão fornecidos pelo Sesi para ativação da rede de lógica?

Considerar o fornecimento e instalação de todos os itens do projeto e memorial.

Atenciosamente,

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO