



NOTAS

- TODAS AS PARTES METÁLICAS NÃO CONDUTORAS (LUMINÁRIAS, REATORES, TOMADAS DE SERVIÇO, AR-CONDICIONADO, ELETROCALHAS, QUADROS, ETC...), DEVERÃO SER ATERRADAS COM CABO DE COBRE DA MESMA BITOLA DA FASE, NA COR VERDE/AMARELA, SALVO INDICAÇÃO EM PLANTA, QUANDO EM ELETROCALHA OU PERFILADO, DEVERÃO SER DE CABO DE COBRE NU.
- CONDUTORES NÃO ESPECIFICADOS PARA BAIXA TENSÃO SERÃO DE BITOLA #2,5mm² ISOLADOS PARA 750V EM PVC 70°C.
- TODA A INSTALAÇÃO DEVERÁ ATENDER AS NORMAS DA ABNT E A NORMA DO MINISTÉRIO DO TRABALHO NR-10.
- OS CONDUTORES PARA BAIXA TENSÃO DEVERÃO TER AS SEGUINTE CORES:
 - FASE - COR "PRETO";
 - NEUTRO - COR "AZUL CLARO";
 - RETORNO - COR "BRANCO";
 - TERRA - COR "VERDE/AMARELO";
 - PARALELO - COR "AMARELO".
- OS CONDUTORES DOS BARRAMENTOS DE MÉDIA TENSÃO DEVERÃO TER AS SEGUINTE CORES:
 - FASE "R" - COR "VERMELHO";
 - FASE "S" - COR "BRANCA".
 - FASE "T" - COR "MARROM".
- PARA COMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO, VER MEMORIAL DESCRITIVO.

B- PARA LEGENDA VER DESENHO ELE-02.

SENAI CNPJ: 03.774.688/0016-31		Engº MARCEL DE SOUZA CREA-SC 115.970-4
-----------------------------------	--	---

ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS				
00	10/09/2020	EMISSION INICIAL	Marcel	B
Revisão	Data	Descrição	Autor	Emissão

QUADRO DE REVISÕES			
FINALIDADE DA EMISSÃO			
A - PRELIMINAR	C - LIBERADO PARA PROJETO	E - PARA ORÇAMENTO	G - PARA CONHECIMENTO
B - PARA APROVAÇÃO	D - LIBERADO P/ CONSTRUÇÃO	F - CONFORME CONSTRUÍDO	H - CANCELADO

GRAUTTE ENGENHARIA & ASSESSORIA	GRAUTTE ENGENHARIA Rua Manoel Simão, Bairro Nações - Indaial - SC. Fone/Fax (47) 99250 - 8550 email: vinicius.grautte@gmail.com
---	---

PROPRIETÁRIO:

SERV. NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUS. - SENAI

ENDEREÇO:

AV. 1° DE MAIO - BRUSQUE - SC

DATA:	21/08/2020	DIMENSÕES:	594x841
PROJETISTA:	Marcel	ESCALA:	Indicado
DESENHISTA:	Marcel	REVISÃO:	00

REFERÊNCIA:

Detalhes Orientativos

FOLHA:

ELE-05

PROJETO:
ELETRICO